

**Pour diffusion immédiate**

## **SOYEZ PILE À L'HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS**

---

**Lévis, le 8 mars 2010.** - Cette fin de semaine, le Service de la sécurité incendie vous invite à vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Profitez donc du changement d'heure de dimanche pour vérifier votre avertisseur de fumée et pour remplacer la pile, au besoin. Parce que les pompiers et pompières ont votre vie à cœur, ils vous rappellent qu'un avertisseur de fumée muni d'une pile en bon état se révèle un duo indissociable qui sauve des vies.

### **Comment vérifier votre avertisseur de fumée?**

- Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.
- Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l'avertisseur. Si l'avertisseur est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.

### **Des points importants :**

- Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile devenue trop faible immédiatement. **N'installez jamais de pile rechargeable.**
- Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher où l'on dort la porte fermée.
- Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.
- Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Ne dépassez jamais la durée suggérée par le fabricant. S'il est endommagé, poussiéreux ou qu'il n'émet pas de signal après le remplacement de la pile, changez-le.
- Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile, au besoin.

Pour de plus amples renseignements sur l'avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec la division prévention du Service de la sécurité incendie au 418 835-8269 ou visitez le site [www.msp.gouv.qc.ca/incendie](http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie), sous la rubrique *Matériel d'éducation*.

- 30 -

**Source :** Julie Marquis  
Direction des communications  
Téléphone : 418 835-8288

**Information :** Steve Larose  
Direction du Service  
de la sécurité incendie  
Téléphone : 418 835-8269

DIRECTION DES COMMUNICATIONS